



211303100381

武平县疾病预防控制中心
实验检测报告

报告书编号: WPCDC2026(b)02147

样品登记号: 2026(b)02147

第1页(共2页)

样品名称: 出厂水

受检单位: 福建水投集团武平水务有限公司(第一水厂)

受检单位地址: 武平县平川街道红东吊鱼坑125-2号

任务来源: 福建水投集团武平水务有限公司

检验依据: GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法

标准依据: GB5749-2022生活饮用水卫生标准

来样概况: 该水样用塑料瓶装, 随机取样后送检

来样方式: 送检

检验性质: 委托检测

取样地点: 一厂清水池

采样日期: 2026.06.02

收样日期: 2026.06.02

检验日期: 2026.06.02 ~ 29

报告日期: 2026.07.09

检测结果

指标	编号	检测项目	限值	检验结果	指标	编号	检测项目	限值	检验结果
微生物指标	1	菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出	感官性状和一般化学指标	21	色度(铂钴色度单位)	15	<5
	2	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		22	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1	<0.5
	3	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		23	臭和味	无异臭、异味	无
毒理指标	4	砷/(mg/L)	0.01	<9.0E-05		24	肉眼可见物	无	无
	5	镉/(mg/L)	0.005	<6.0E-05		25	PH	6.5~8.5	6.96
	6	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<4.0E-03		26	铝/(mg/L)	0.2	0.037
	7	铅/(mg/L)	0.01	<7.0E-05		27	铁/(mg/L)	0.3	1.9E-03
	8	汞/(mg/L)	0.001	<1.0E-04		28	锰/(mg/L)	0.1	1.8E-03
	9	氰化物/(mg/L)	0.05	<1.6E-03		29	铜/(mg/L)	1.0	<9.0E-05
	10	氟化物/(mg/L)	1.0	<0.1		30	锌/(mg/L)	1.0	<9.0E-04
	11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.36		31	氯化物/(mg/L)	250	1.94
	12	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	2.6E-03		32	硫酸盐/(mg/L)	250	3.04
	13	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<1.6E-05		33	溶解性总固体/(mg/L)	1000	29
	14	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	4.6E-04		34	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	16
	15	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<4.1E-05		35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.80
	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	1	0.051		36	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.020
	17	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<3.7E-03	消毒剂指标	37	游离氯/(mg/L)	≥0.3 ≤2	/
	18	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<4.4E-03		38	二氧化氯/(mg/L)	≥0.1 ≤0.8	0.16
	19	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.13	放射性指标	39	▲总α放射性(Bq/L)	0.5	<0.02
	20	氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.31		40	▲总β放射性(Bq/L)	1	<0.03



211303100381

武平县疾病预防控制中心

实验检测报告

报告书编号: WPCDC2026(b)02148

样品登记号: 2026(b)02148

第 1 页(共 2 页)

样品名称: 末梢水

受检单位: 福建水投集团武平水务有限公司 (第一水厂)

受检单位地址: 武平县平川街道红东吊鱼坑125-2号

任务来源: 福建水投集团武平水务有限公司

检验依据: GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法

标准依据: GB5749-2022生活饮用水卫生标准

来样概况: 该水样用塑料瓶装, 随机取样后送检

来样方式: 送检

检验性质: 委托检测

取样地点: 百斤税142号

采样日期: 2026.06.02

收样日期: 2026.06.02

检验日期: 2026.06.02 ~ 29

报告日期: 2026.07.09

检测结果

指标	编号	检测项目	限值	检验结果	指标	编号	检测项目	限值	检验结果
微生物指标	1	菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出	感官性状和一般化学指标	21	色度(铂钴色度单位)	15	<5
	2	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		22	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1	<0.5
	3	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		23	臭和味	无异臭、异味	无
毒理指标	4	砷/(mg/L)	0.01	1.0E-04		24	肉眼可见物	无	无
	5	镉/(mg/L)	0.005	<6.0E-05		25	PH	6.5~8.5	6.92
	6	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<4.0E-03		26	铝/(mg/L)	0.2	0.040
	7	铅/(mg/L)	0.01	<7.0E-05		27	铁/(mg/L)	0.3	2.0E-03
	8	汞/(mg/L)	0.001	<1.0E-04		28	锰/(mg/L)	0.1	2.0E-03
	9	氰化物/(mg/L)	0.05	<1.6E-03		29	铜/(mg/L)	1.0	<9.0E-05
	10	氟化物/(mg/L)	1.0	<0.1		30	锌/(mg/L)	1.0	<9.0E-04
	11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.37		31	氯化物/(mg/L)	250	2.08
	12	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	2.6E-03		32	硫酸盐/(mg/L)	250	3.54
	13	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<1.6E-05		33	溶解性总固体/(mg/L)	1000	30
	14	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	5.4E-04		34	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	16
	15	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<4.1E-05		35	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.82
	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	1	0.053		36	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.020
	17	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<3.7E-03	消毒剂指标	37	游离氯/(mg/L)	≥0.05 ≤2	/
	18	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<4.4E-03		38	二氧化氯/(mg/L)	≥0.02 ≤0.8	0.10
	19	亚氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.14	放射性指标	39	▲总α放射性(Bq/L)	0.5	0.036±0.013
	20	氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.29		40	▲总β放射性(Bq/L)	1	0.046±0.016



211303100381

武平县疾病预防控制中心

实验检测报告

报告书编号: WPCDC2026(b)02146

样品登记号: 2026(b)02146

第1页(共2页)

样品名称: 地表水源水

受检单位: 福建水投集团武平水务有限公司(第二水厂)

受检单位地址: 武平县平川街道红东吊鱼坑125-2号

任务来源: 福建水投集团武平水务有限公司

检测依据: GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法

《水和废水监测分析方法(第四版)(增补版)》

标准依据: GB3838-2002地表水环境质量标准

来样概况: 该水样用塑料瓶装, 随机取样后送检

来样方式: 送检

检验性质: 委托检测

取样地点: 捷文水库

采样日期: 2026.06.02

收样日期: 2026.06.02

检验日期: 2026.06.02~11

报告日期: 2026.06.12

检测结果

编号	检测项目	限值(Ⅲ类)	检验结果	编号	检测项目	限值(Ⅲ类)	检验结果
1	水温(℃)	-	26.9	15	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<4.0E-03
2	PH值(无量纲)	6.0~9.0	6.75	16	铅/(mg/L)	0.05	<7.0E-05
3	溶解氧/(mg/L)	≥5	5.02	17	氰化物/(mg/L)	0.2	<1.6E-03
4	高锰酸盐指数/(mg/L)	6	1.1	18	挥发酚/(mg/L)	0.005	<1.8E-03
				19	石油类/(mg/L)	0.05	<0.01
5	五日生化需氧量(BOD ₅)/(mg/L)	4	<0.5	20	阴离子表面活性剂/(mg/L)	0.2	<0.05
6	氨氮(NH ₃ -N)/(mg/L)	1.0	0.040	21	硫化物/(mg/L)	0.2	<0.02
7	总磷(以P)计/(mg/L)	0.2	<0.01	22	粪大肠菌群(个/L)	10000	<20
				23	▲化学需氧量	20	<4
8	铜/(mg/L)	1.0	<9.0E-05	24	硫酸盐(以SO ₄ ²⁻ 计)/(mg/L)	250	4.01
9	锌/(mg/L)	1.0	<9.0E-04				
10	氟化物(以F ⁻ 计)/(mg/L)	1.0	0.10	25	氯化物(以Cl ⁻ 计)/(mg/L)	250	2.46
11	硒/(mg/L)	0.01	<1.0E-04	26	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.39
12	砷/(mg/L)	0.05	1.80E-04	27	铁/(mg/L)	0.3	0.053
13	汞/(mg/L)	0.0001	<1.0E-04	28	锰/(mg/L)	0.1	0.024
14	镉/(mg/L)	0.005	<6.0E-05	29	总氮(湖、库, 以N计)/(mg/L)	1.0	0.47



211303100381

武平县疾病预防控制中心

实验检测报告

报告书编号: WPCDC2026(b)02149

样品登记号: 2026(b)02149

第1页(共2页)

样品名称: 出厂水

来样方式: 送检

受检单位: 福建水投集团武平水务有限公司(第二水厂)

检验性质: 委托检测

受检单位地址: 武平县平川街道红东吊鱼坑125-2号

取样地点: 二厂清水池

任务来源: 福建水投集团武平水务有限公司

采样日期: 2026.06.02

检验依据: GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法

收样日期: 2026.06.02

标准依据: GB5749-2022生活饮用水卫生标准

检验日期: 2026.06.02 ~ 29

来样概况: 该水样用塑料瓶装, 随机取样后送检

报告日期: 2026.07.09

检测结果

指标	编号	检测项目	限值	检验结果	指标	编号	检测项目	限值	检验结果
微生物指标	1	菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出	感官性状和一般化学指标	20	色度(铂钴色度单位)	15	<5
	2	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		21	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1	<0.5
	3	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		22	臭和味	无异臭、异味	无
毒理指标	4	砷/(mg/L)	0.01	<9.0E-05		23	肉眼可见物	无	无
	5	镉/(mg/L)	0.005	<6.0E-05		24	PH	6.5~8.5	7.16
	6	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<4.0E-03		25	铝/(mg/L)	0.2	0.012
	7	铅/(mg/L)	0.01	<7.0E-05		26	铁/(mg/L)	0.3	<9.0E-04
	8	汞/(mg/L)	0.001	<1.0E-04		27	锰/(mg/L)	0.1	1.2E-03
	9	氰化物/(mg/L)	0.05	<1.6E-03		28	铜/(mg/L)	1.0	<9.0E-05
	10	氟化物/(mg/L)	1.0	<0.1		29	锌/(mg/L)	1.0	<9.0E-04
	11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.38		30	氯化物/(mg/L)	250	2.12
	12	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	5.1E-03		31	硫酸盐/(mg/L)	250	3.00
	13	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	<1.6E-05		32	溶解性总固体/(mg/L)	1000	28
	14	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	1.4E-03		33	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	17
	15	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<4.1E-05		34	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.69
	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	1	0.11		35	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	0.020
	17	二氯乙酸/(mg/L)	0.05	<3.7E-03	消毒剂指标	36	游离氯/(mg/L)	≥0.3 2	0.48
	18	三氯乙酸/(mg/L)	0.1	<4.4E-03		37	▲总α放射性(Bq/L)	0.5	<0.02
	19	氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.046	放射性指标	38	▲总β放射性(Bq/L)	1	0.036 ± 0.011



211303100381

武平县疾病预防控制中心
实验检测报告

报告书编号: WPCDC2026(b)02150

样品登记号: 2026(b)02150

第 1 页(共 2 页)

样品名称: 管网水

受检单位: 福建水投集团武平水务有限公司(第二水厂)

受检单位地址: 武平县平川街道红东吊鱼坑125-2号

任务来源: 福建水投集团武平水务有限公司

检验依据: GB/T5750-2023生活饮用水标准检验方法

标准依据: GB5749-2022生活饮用水卫生标准

来样概况: 该水样用塑料瓶装, 随机取样后送检

来样方式: 送检

检验性质: 委托检测

取样地点: 佳城小区

采样日期: 2026.06.02

收样日期: 2026.06.02

检验日期: 2026.06.02 ~ 29

报告日期: 2026.07.09

检测结果

指标	编号	检测项目	限值	检验结果	指标	编号	检测项目	限值	检验结果
微生物指标	1	菌落总数/(CFU/mL)	100	未检出	感官性状和一般化学指标	20	色度(铂钴色度单位)	15	<5
	2	总大肠菌群/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		21	浑浊度(散射浑浊度单位)/(NTU)	1	<0.5
	3	大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不应检出	未检出		22	臭和味	无异臭、异味	无
毒理指标	4	砷/(mg/L)	0.01	<9.0E-05		23	肉眼可见物	无	无
	5	镉/(mg/L)	0.005	<6.0E-05		24	PH	6.5~8.5	7.13
	6	铬(六价)/(mg/L)	0.05	<4.0E-03		25	铝/(mg/L)	0.2	0.012
	7	铅/(mg/L)	0.01	<7.0E-05		26	铁/(mg/L)	0.3	<9.0E-04
	8	汞/(mg/L)	0.001	<1.0E-04		27	锰/(mg/L)	0.1	0.013
	9	氰化物/(mg/L)	0.05	<1.6E-03		28	铜/(mg/L)	1.0	<9.0E-05
	10	氟化物/(mg/L)	1.0	<0.1		29	锌/(mg/L)	1.0	<9.0E-04
	11	硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	0.37		30	氯化物/(mg/L)	250	2.04
	12	三氯甲烷/(mg/L)	0.06	5.1E-03		31	硫酸盐/(mg/L)	250	3.03
	13	一氯二溴甲烷/(mg/L)	0.1	2.3E-05		32	溶解性总固体/(mg/L)	1000	29
	14	二氯一溴甲烷/(mg/L)	0.06	1.5E-03		33	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	16
	15	三溴甲烷/(mg/L)	0.1	<4.1E-05		34	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.69
	16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	1	0.11		35	氨(以N计)/(mg/L)	0.5	<0.02
	17	二氯乙酸(mg/L)	0.05	<3.7E-03		36	游离氯(mg/L)	≥0.05 ≤2	0.32
	18	三氯乙酸(mg/L)	0.1	<4.4E-03	消毒剂指标				
	19	氯酸盐/(mg/L)	0.7	0.040	放射性指标	37	▲总α放射性(Bq/L)	0.5	<0.02
						38	▲总β放射性(Bq/L)	1	0.040±0.012

上述检测结果仅对该送检样品负责。

签发: 何荣贵 日期: 2026年 7月9日 审核: 石立平 检验: 赖建一 叶新

说明: 报告无检验者、审核者、签发者签名和未盖本中心“检验专用章”均无效; 委托(交收)检验仅对来样负责, 不作为鉴定、评优、审批及广告宣传使用; 对检验结果有异议应于报告收到15日内提出, 微生物检验不作复检; 本报告非经本中心同意, 不得以任何方式复制(全文复制除外)。经同意复制的复制件, 应加盖我中心检验专用章确认。

备注: 标有“▲”号项目分包给龙岩市疾病预防控制中心检测, 认证证书编号CMA211303100249, 认证证书有效期2027年8月15日

本“中心”地址: 福建省武平县平川街道西环路82-1号 电话: 0597-3230862、3230859 传真: 0597-3230863 邮编364300