

334001 县生活垃圾无害化处理场渗滤液应急处理费项目绩效目标表														
项目编码	35082425343210000003						项目名称	334001 县生活垃圾无害化处理场渗滤液应急处理费						
单位编码	334001						单位名称	武平县城市管理和综合执法局						
项目类别	321-本级补贴清算类支出													
存续状态	阶段性项目													
项目负责人	徐鑫						联系电话	3230595						
项目开始时间	2026. 1						项目结束时间	2026. 12						
项目概况	县生活垃圾无害化处理场渗滤液应急处理费													
项目立项情况	项目立项的依据	根据武平县人民政府专题会议纪要【2023】35文相关内容												
	项目申报的可行性	解决生活垃圾填埋场渗滤液处理站处理能力不足、调节池渗滤液超量贮存等问题，保持渗滤液调节池处于安全水位。												
项目实施期目标	继续租赁应急处理设备可进一步增加渗滤液处理能力，逐步解决调节池超量贮存的环境风险隐患，保持渗滤液调节池处于安全水位。													
备注														
专项资金情况(万元)	资金总额：				1083. 91									
	其中：财政拨款				1083. 91									
	其他资金				0. 00									
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2026年半年目标值	2026年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	反映和考核完成项目的成本控制程度	预算批复文件	实际支出金额/预算资金*100%	小于等于100%得满分，每多10%扣2分，扣完为止	否	反向	小于等于	0	100	%	手动新增
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	反应当年渗滤液处理数量	采购合同【350824】LYCG【GK】2023002	统计法	大于等于5万以上得满分，每少5000吨扣2分，扣完为止。	否	正向	大于等于	0	55000	吨	手动新增
		质量指标	渗滤液合格出水达标率	反应渗滤液处理质量水平	采购合同【350824】LYCG【GK】2023002	进水量/渗滤液出水量*100%	大于70%以上得满分，每少5%扣2分，扣完为止。	是	正向	大于等于	70	70	%	手动新增
		时效指标	渗滤液处理及时率	反应渗滤液处理效率	采购合同【350824】LYCG【GK】2023002	渗滤液处理量/渗滤液产生量*100%	大于40%以上得满分，每少5%扣2分，扣完为止	否	正向	大于等于	40	40	%	手动新增
	效益指标	生态效益指标	出水水质合格率	反应渗滤液出水合格情况	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）	出水水质检测合格次数/出水水质检测总次数*100%	大于90%以上得满分，否则不得分	是	正向	大于等于	0	90	%	手动新增
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映生活垃圾处理场周边群众对项目实施效果的满意程度	问卷调查法	满意人数/被调查人数*100%	满意率大于90%得满分，每少10%扣2分。	否	正向	大于等于	0	90	%	手动新增